



RAPPORTO SUPERFICIE/ALUNNI NELLE AULE ANNO 2020-2021

Normativa (D.M. del 18/12/1975): minimo 1,96 mq netti per alunno*

PIANO 3 (ULTIMO)	Classe	2G	3H	3D	3A	3G	4B	4A	5B	5A	5D	3I	4I	5H		
	Sup/Alunni	2,12	2,60	2,20	2,71	2,42	2,09	2,19	2,19	2,30	2,19	2,30	2,11	2,23		
	AULA	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313		314
	dist. COVID-19 (m)	1,46	1,61	1,48	1,64	1,56	1,45	1,48	1,48	1,52	1,48	1,52	1,45	1,49		

PIANO 2 (CENTRALE)	Classe	2A	4H	2H	2I	2D	3C**	5G	5F	5D	5I	5E	1C	Aula benessere 1	
	Sup/Alunni	2,04	3,54	2,00	2,09	2,00	2,88	2,09	2,42	2,88	1,96	2,57	2,00		
	AULA	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212		213
	dist. COVID-19 (m)	1,43	1,88	1,41	1,45	1,41	1,70	1,45	1,56	1,70	1,40	1,60	1,41		
	Classe	1E	1B	1D	4D	4F	Aula benessere 2								
	Sup/Alunni	2,31	1,96	2,75	2,53	2,06									
	AULA	217	218	219	214	215		216							
	dist. COVID-19 (m)	1,52	1,40	1,66	1,59	1,43									

PIANO 1 (TERRA)	Classe	1H	2C	2B	4G	2F	1K	1F	1I	1G	1A	3F	4E
	Sup/Alunni	2,19	2,09	2,00	2,00	1,89	2,88	2,71	2,09	2,19	2,00	2,33	2,27
	AULA	101	102	103	104	100*	105	106	107	108	109	110	111
	dist. COVID-19 (m)	1,48	1,45	1,41	1,41	1,37	1,70	1,64	1,45	1,48	1,41	1,53	1,51

* Aula 100 = laboratorio linguistico

** La classe 3C è la classe 2E dello scorso anno scolastico

* La superficie netta è stata ottenuta (come da normativa) sottraendo dalla superficie dell'aula 2,0 m² per l'ingombro della cattedra con docente

* La distanza di sicurezza COVID-19 tra rime buccali è minimo 1m, ciò si ottiene disponendo di una superficie per alunno di 1 mq, con superficie maggiore la distanza risulta superiore ad 1 m.

Nella maggior parte delle classi si dispone ampiamente della superficie minima netta per alunno. Solo in una classe il valore si discosta minimamente da questa, in tutte le classi la distanza di sicurezza COVID-19 risulta SUPERIORE AL METRO.

La distanza di sicurezza COVID-19 calcolata per ogni classe è quella teorica in funzione della superficie disponibile per ogni alunno, la distanza reale potrebbe, in qualche caso, essere leggermente diversa a causa della geometria dell'aula ma comunque non inferiore a quella minima ammissibile.